

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 18

Тип объекта Учреждения основного общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Каневской р-н п. Кубанская Степь ул. Школьная 12

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 18

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИП, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2334015955

Телефон: 3-71-85

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. После 1 июля 2016 г. капитальный ремонт объекта не проводился.

Плановая дата обследования: 02.2017

Фактическая дата обследования: 27.02.2017

Организация: МБОУ ООШ № 18

Должность лица: Директор

ФИО: Стрюкова М.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» К -

инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	находится в зоне видимости
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	необходимо предусмотреть
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в	К	не менее 0,9	п. 5.1.4	Не требуется	Установлена кнопка вызова.

свету		см.			Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (непрерывная)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4	Наличие	

поверхность по всей длине)			ГОСТ Р 51261)		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального

Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Не требуется	ремонта или реконструкции Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4	п. 5.1.4	Соответствует	

		см.			
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	необходимо предусмотреть
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Предприятия питания					
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при

					проведении капитального ремонта или реконструкции
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	Установлена кнопка вызова. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления)
---	--

	«#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Наружную лестницу на входе оборудовать поручнями с двух сторон на уровне 90 см. Продублировать наружную лестницу пандусом с уклоном не более 5%, установить с двух сторон пандуса двухуровневые поручни (70 см и 90 см). Входную наружную дверь заменить на двери с шириной одной створки не менее 90 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Установить причтенный поручень к внутренней лестнице на уровне 90 см. На поручнях лестницы разместить тактильные указатели с указанием этажей здания. Перед лестницей вверху и внизу предусмотреть тактильный напольный указатель.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение доступное для инвалидов с размерами не менее 1,65x1,8 м. В помещении предусмотреть место для разворота кресла-коляски не менее 1,4 м, место для кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м. Установить откидные опорные поручни к унитазам,

	стационарные поручни к раковинам. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовать системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала). На двери помещения установить знак доступности для инвалидов.
Средства информации	Информацию о назначении помещений внутри здания продублировать шрифтом брайля или тактильно-рельефными знаками.

«27» февраля 2017 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе



С.А. Целуйко